



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 1567/90/06/BT/IC/L

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

Výtahy Pardubice a.s.
Černá za Bory 389
533 01 Pardubice
IČ: 13582101

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV CZ s.r.o. ev.č. 1566/90/06/BT/IZ/L potvrzujeme, že níže uvedené zařízení:

Název:	ruční jednokřídlé otočné šachetní dveře výtahů
Typ:	VŠDJ
Provedení:	levé, pravé
Druh:	dvouplášťové
Šířka:	900 mm
Výška:	2000 mm
Tloušťka plechu:	1,5 mm
Tloušťka dveřního křídla:	55 mm
Použitá dveřní uzávěrka:	DLF 1, výrobce Hans & Jos. Kronenberg Bergisch Gladbach, SRN
Výrobce:	Výtahy Pardubice a.s., Černá za Bory 389, Pardubice

splňuje požadavky požární odolnosti dle ČSN EN 1634-1:2000 a to takto:

- celistvost (E) a tepelná izolace podle radiace (W): EW 60 minut

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 1566/90/06/BT/IZ/L ze dne 4.8.2006.

Tento inspekční certifikát má platnost do: 4.8.2009

V Brně, dne 4.8.2006



Za TÜV CZ s.r.o. : Ing. Jiří Horák
ředitel pobočky Brno