



Czech

# INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo **05.428.117**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**Výtahy Pardubice a.s.**  
**Černá za Bory 389**  
**533 01 Pardubice**  
**IČ: 13582101**

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 05.428.116 potvrzujeme, že níže uvedené zařízení:

Název:	<b>ruční jednokřídlé otočné šachetní dveře výtahů</b>
Typ:	<b>VŠDJ</b>
Provedení:	<b>pravé, levé</b>
Druh:	<b>dvouplášťové</b>
Šířka:	<b>900 mm</b>
Výška:	<b>2000 mm</b>
Tloušťka plechu:	<b>1,5 mm</b>
Tloušťka dveřního křídla:	<b>55 mm</b>
Použitá dveřní uzávěrka:	<b>ELF 1/DLF 1, výrobce Hans &amp; Jos. Kronenberg Bergisch Gladbach, SRN</b>
Výrobce:	<b>Výtahy Pardubice a.s., Černá za Bory 389, Pardubice</b>

splňuje požadavky požární odolnosti dle ČSN EN 1634-1:2009 a to takto:

- celistvost (E) a tepelná izolace podle radiace (W): EW 60 minut

## Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 05.428.116 ze dne 2011-11-25.

**Tento inspekční certifikát má platnost do: 2014-11-25**

V Brně, dne 2011-11-25



**Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Dr. Ing. Rostislav Suchánek**  
**ředitel pobočky Brno**



Czech

# Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 05.428.118

Zákazník: **Výtahy Pardubice a.s.**  
**Černá za Bory 389**  
**533 01 Pardubice**

Objednávka č. ze dne: **O10 / 085 ze dne 22.12.2010**  
 Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401100672**

## Posuzované zařízení

Název: **ruční jednokřídlé otočné šachetní dveře výtahů**  
 Typ: **VSDJ**  
 Provedení: **pravé, levé**  
 Druh: **dvouplášťové**  
 Šířka: **900 mm**  
 Výška: **2000 mm**  
 Tloušťka plechu: **1,5 mm**  
 Tloušťka dveřního křídla: **55 mm**  
 Použitá dveřní uzávěrka: **ELF 1/DLF 1, výrobce Hans & Jos. Kronenberg, Bergisch Gladbach, SRN**

Výrobce: **Výtahy Pardubice a.s., Černá za Bory 389, Pardubice**

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu byla provedena v rámci posuzování shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v pl. zn. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. v pl. zn. podle ČSN 73 0852 dne 26.10.1998 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií

- celistvost (E) a tepelná izolace podle radiace (W): **EW 60 minut**

**Po posouzení výše uvedených výsledků podle ČSN EN 1634-1 jsou konečné hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:**

- celistvost (E) a tepelná izolace podle radiace (W): **EW 60 minut**

## Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 05.428.117 ze dne 2011-11-25.

V Brně, dne 2011-11-25



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**  
**ředitel pobočky Brno**